

SCHÉMA COFFRET

IMPLANTATION

Coffret IP65 8 modules

L

N

PG16

POINT DE LIVRAISON

RACCORDEMENT DIRECT

Q1 - 1P+N 32A
courbe C

6mm²

ID1 - 40A //300mA
Type AC

RACCORDEMENT DIRECT

ONDULEUR

AC

DC

PG16

4mm²

Q2 - 1P+N 20A
courbe C

4mm²

PRF1 - Type 2 - 230Vac
In=5kA - I_{max}=15kA

6mm²

PG13.5

TERRE OBLIGATOIREMENT < 167 OHMS

Q1

ID1

Q2

PRF1

Q1 - 1P+N -32A / C

ID1 - 40A / 30mA -AI

Q2 - 1P+N -20A / C

PRF1 - TYPE 2

PG16

PG16

PG13.5

VERS ONDULEUR

VERS POINT DE LIVRAISON

VERS TERRE

 **TECHNIDEAL**
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
L'alternative...

www.technideal.com

I

A

T

P

Auteur : ER

Date : 12/04/2024

COFAC-6KW-1OND-300

Fichier : DV 104886

Folio : 1/1