


A



B

Coffret IP65 26 modules
 NOTES Atelier:
 > Ne pas faire les trous des PE
 > Fourniture RELAIS IQ7 par le client

VERS POINT DE LIVRAISON
 PG29

C

Bornes 10MM²

D

ID1 - 25A - 30MA - T/Ai

E

Bornes 10MM²

PG29

RACCORDEMENT BORNES
 PLAGES DE RACCORDEMENT
 5G10MM²

DEPUIS MICRO-ONDULEURS



F

Q1 - C4x20A
 COURBE C - 10KA

Q2 - 4x10A
 COURBE C - 10KA

raccordement direct

VERS MONITORING

G

Q3 - C4x20A
 COURBE C - 10KA

6mm²

PRF1 - TYPE 2 -
 230/400Vac
 In=20kA - Imax=40kA

PG13

H